

**Випробувальний центр
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

**Ukrainian
Certification**

33018, м.Рівне, вул.Курчагова, 62Д
тел: +380 73 77 321 77
e-mail: ukrcertification@ukr.net

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»



Карпюк Н. М.

**ПРОТОКОЛ
№ 528 від 15 червня 2021 р.**

сертифікаційних випробувань сумішей будівельних сухих торгової марки «СТОЛІТ» групи "штукатурення декоративне та систем теплоізоляції"- ШТ4 – штукатурка СТОЛІТ (короїд), що виготовлені ТОВ-підприємство з іноземною інвестицією "Ізотерм-С"

Рівне - 2021

Замовник випробувань	ТОВ-підприємство з іноземною інвестицією "Ізотерм-С", м. Рівне, вул. Дворецька, 128
Підстава для випробувань	Рішення Органу оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ "Укрсертіфікейшн" за № 222/4-Б/СА від 17.03.2021 р.
Надана документація	Акт відбору та ідентифікації зразків: Органом оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ "Укрсертіфікейшн" за № 222-Б/СА від 22.03.2021 року.
Виробник продукції	ТОВ-підприємство з іноземною інвестицією "Ізотерм-С"; виробництво: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Варковичі, вул. Травнева, 9А.
Об'єкт випробувань	Суміші будівельні сухі торгової марки «СТОЛІТ» групи "штукатурення декоративне та систем теплоізоляції"- ШТ4 – штукатурка СТОЛІТ (короїд). Зразки – 15 кг.
Дата одержання зразків	22 березня 2021 року.
Мета випробувань	Перевірка зразків на відповідність: ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови", п. 5.3; п. 5.5 таблиця 7(термін придатності, міцність зчеплення з основою після витримання в повітряно-сухих умовах та наперемінного заморожування та відтавання(75 циклів), коефіцієнт водопоглинання, тріщиностійкість).
Місце проведення випробувань	Випробувальна лабораторія ТОВ "УКРСЕРТИФІКЕЙШН"
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища + (19±21)°С Відносна вологість повітря - (54±58)%.
Час проведення випробувань	Початок випробувань: 22 березня 2021 року. Закінчення випробувань: 10 червня 2021 року.

Випробувальна лабораторія ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»		
Ukrainian Certification	Протокол сертифікаційних випробувань	№ 528
		Сторінка: 5/5

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	Похибка вимірювання	НД на методи випробувань
---	------------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------------

ВИСНОВОК.

Суміші будівельні сухі торгової марки «СТОЛІТ» групи "штукатурення декоративне та систем теплоізоляції"- ШТ4 – штукатурка СТОЛІТ (короїд), що виготовлені ТОВ-підприємство з іноземною інвестицією "Ізотерм-С", відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-126:2011 п. 5.3; п. 5.5 таблиця 7(термін придатності, міцність зчеплення з основою після витримання в повітряно-сухих умовах та наперемінного заморожування та відтавання(75 циклів), коефіцієнт водопоглинання, тріщиностійкість).

Виконавці :

Інженер Депутат О.С.

Примітка:

- 1.Протокол випробувань стосується тільки випробуваних зразків
- 2.Протокол випробувань не підлягає тиражуванню, як в цілому, так і по частинам, без дозволу випробувального центру

Протокол сформував :

Начальник випробувального центру Єзерський Д.А.

