

**Випробувальний центр  
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**



**Ukrainian  
Certification**

202334  
ДСТУ ISO/IEC 17025

Атестат про акредитацію зареєстрований  
у Реєстрі НААУ 14 лютого 2022 року  
за № 202334

33018, м.Рівне, вул.Курчатова, 62Д  
тел: +380 73 77 321 77  
e-mail: ukrcertification@ukr.net



**З А Т В Е Р Д Ж У Ю**  
Директор  
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»

Наталія КАРПЮК


**ПРОТОКОЛ  
№ 0263 від 21 березня 2022 р.**

сертифікаційних випробувань панелей будівельних металевих тришарових “Століт”  
з утеплювачем із пінополістиролу  $t = 100\text{mm}$ ,  
що виготовлені ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ -  
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "ІЗОТЕРМ-С", Україна

Рівне



**Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**



**Протокол сертифікаційних випробувань**

№ 0263

Сторінка: 3/4

<b>Замовник випробувань</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "ІЗОТЕРМ-С", Україна, 33001, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Дворецька, будинок 128
<b>Підстава для випробувань</b>	Рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції Органу оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ "Укрсертіфікейшн" за № 90/1-Б/СО від 26.01.2022 р.
<b>Надана документація</b>	Акт відбору та ідентифікації зразків: Органом оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ "УКРСЕРТИФІКЕЙШН" за № 90-Б/СО від 26.01.2022 року
<b>Виробник продукції</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ- ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "ІЗОТЕРМ-С", Україна, 33001, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Дворецька, будинок 128, адреса виробництва: вулиця Травнева, 9А, село Варковичі, Дубенський район, Рівненська область
<b>Об'єкт випробувань</b>	Панелі будівельні металеві тришарові "Століт" з утеплювачем із пінополістиролу, t = 100mm  Зразки – 2 м <sup>2</sup> , що виготовлені у 2022 році
<b>Дата одержання зразків</b>	26 січня 2022року
<b>Мета випробувань</b>	Перевірка зразків на відповідність: ДСТУ EN 14509:2017 "Панелі теплоізоляційні самонесучі з двостороннім металевим облицюванням. Вироби заводського виготовлення. Технічні умови" (EN 14509:2013 IDT), п.п. 5.1.2.1, 5.1.2.3, 5.1.3.1, 5.2.1.4, 5.2.5;
<b>Місце проведення випробувань</b>	Випробувальний центр ТОВ "УКРСЕРТИФІКЕЙШН"
<b>Умови проведення випробувань</b>	Температура навколишнього середовища + (19.6÷20.8)°С Відносна вологість повітря - (58÷62)%
<b>Час проведення випробувань</b>	Початок випробувань: 07 лютого 2022 року Закінчення випробувань: 07 березня 2022 року
<b>Методи випробувань:</b>	ДСТУ Б EN 14509:2017 "Панелі теплоізоляційні самонесучі з двостороннім металевим облицюванням. Вироби заводського виготовлення. Технічні умови"; ДСТУ Б EN 12667:2016(EN 12667:2001) "Матеріали і вироби будівельні з високим і середнім термічним опором. Методи визначення термічного опору на приладах з захищеною гарячою пластиною і оснащених тепломіром";



