

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зареєстровано в реєстрі
ДП “Рівнестандартметрологія” за № UA.10190.00282-20
Зареєстрований в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /
Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrology" under №
Термін дії з 08 травня 2020 до 25 квітня 2022
Срок действия с / Term of validity is from

10190
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Продукція / Штукатурки фасадні рідкі модифіковані для зовнішнього оздоблення та захисту будинків і споруд торгової марки «Століт»
Продукция / та захисту будинків і споруд торгової марки «Століт»
Product / код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
20.30.11
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ Б В.2.7-233:2010 “Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови” п. 4.4. табл. 7 (зовнішній вигляд, однорідність, колір, міцність зчеплення з основою, коефіцієнт водопоглинання, тріщиностійкість)

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

ТОВ підприємство з іноземною інвестицією «Ізотерм-С», м. Рівне, вул. Дворецька, 128, код ЄДРПОУ 31960752; адреса виробництва: с. Варковичі, вул. Травнева, 9, Дубенський р-н, Рівненська обл.

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to

ТОВ підприємство з іноземною інвестицією «Ізотерм-С», м. Рівне, вул. Дворецька, 128, код ЄДРПОУ 31960752

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

штукатурки фасадні рідкі модифіковані, що виготовляються серійно з 26.04.2020р. до 25.04.2022р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік


Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне,
вул. Замкова, 31, тел. +38 (0362) 26-15-70,
e-mail: ukrcertification@ukr.net
атестат акредитації № 10190

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань №20-БС-050801 від 08.05.2020р.
ТОВ "Регіональний випробувальний центр "БМ-ТЕСТ", м. Рівне, вул. Курчатова, 18-і,
атестат акредитації НААУ № 20873 від 19.12.2019р., акту обстеження виробництва
№ 142-143-Б/Д від 17.04.2020р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body


(підпис) / (подпись) / (signature)

А.І. Камінський
(ініціали, прізвище) / (инициалы, фамилия) / (initials, family name)



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csms.rv.ua, або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

ПРОТОКОЛ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ
№20БС-050801

Об'єкт випробувань: Штукатурка фасадна рідка модифікована для зовнішнього оздоблення та захисту будинків і споруд торгової марки «СТОЛІТ».

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю – підприємство з іноземною інвестицією «Ізотерм-С» (ЄДРПОУ 31960752) вул. Дворецька, 128, м. Рівне, 33001.

Складено:



Христецька Наталія
Інженер-технолог

ЗАТВЕРДЖЕНО:



Фурсачик Галина

Заступник директора ТОВ «РВЦ «БМ-ТЕСТ»

Екземпляр

м. Рівне, 08.05.2020

1. Замовник випробувань:

Товариство з обмеженою відповідальністю – підприємство з іноземною інвестицією
«Ізотерм-С» (ЄДРПОУ 31960752).
вул. Дворецька, 128, м. Рівне, 33001.

2. Підстава для випробувань:

Рішення органу з сертифікації продукції та послуг ДП «РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
№143-Б/Д від 04.02.2020.
Договір на проведення сертифікаційних випробувань між ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «БМ-ТЕСТ» та ТОВ - підприємство з іноземною інвестицією
«Ізотерм-С» №20С-032001 від 20.03.2020.

3. Надана документація:

Акт відбору зразків: орган з сертифікації продукції та послуг ДП
«РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» - від 20.03.2020.

4. Мета випробувань:

Визначення для об'єкту випробувань показників за вимогами ДСТ Б 2.7-233:2010 п. 4.4
таблиця 7 (зовнішній вигляд, однорідність, колір, міцність зчеплення з основою, коефіцієнт
водопоглинання, тріщиностійкість).

5. Нормативна документація, на яку є посилання в цьому протоколі:

ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні
технічні умови».

6. Об'єкт випробувань:

Штукатурка фасадна рідка модифікована для зовнішнього оздоблення та захисту будинків і
споруд торгової марки «СТОЛІТ».

7. Виробник:

Товариство з обмеженою відповідальністю – підприємство з іноземною інвестицією
«Ізотерм-С» (ЄДРПОУ 31960752).
вул. Дворецька, 128, м. Рівне, 33001.

8. Дата надходження зразків на випробування:

20 березня 2020 року.

9. Терміни проведення випробувань:

Початок випробувань: 13 квітня 2020 року.
Закінчення випробувань: 30 квітня 2020 року.

10. Місце проведення випробувань:

Випробувальні приміщення ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «БМ-ТЕСТ».

11. Методи випробувань:

ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні
технічні умови».

Результати випробувань:

Таблиця 1

ДСТУ Б В.2.7-233:2010		Одиниці вимірювання	Нормативне значення	Фактичне значення	Невизначеність вимірювання*
Номер пункту	Вимоги				
1	2	3	4	5	6
4.4	Основні показники робочих властивостей сумішей та експлуатаційні характеристики покриттів на їх основі повинні відповідати вимогам, наведеним в таблиці 7		для ФС		-
Таблиця 7	Зовнішній вигляд, однорідність, колір	-	Згідно зі зразком віднесення	Відповідають зразку віднесення	-
	Міцність зчеплення з основою	МПа	Не менше 0,3	0,31	0,01
	Коефіцієнт водопоглинання	кг/м ² √год	Не більше 0,2	0,18	0,003
	Тріщиностійкість	-	Відсутність тріщин на шарі завтовшки до 5 мм	На шарі суміші товщиною до 5 мм тріщини відсутні	-

Примітка: * - в протоколі випробувань вказана розширена невизначеність вимірювання в тих же одиницях, що і вимірювана величина. Розширена невизначеність вимірювання отримана шляхом множення стандартної невизначеності на коефіцієнт охоплення K=2, який приблизно відповідає рівню довіри p=0,95.

м. Рівне, Україна

08.05.2020



Протокол поширюється тільки на випробувані зразки в тому вигляді, в якому вони були надані на випробування, та не може бути повністю або частково відтворений, тиражований без письмового дозволу випробувального центру ТОВ «РВЦ «БМ-ТЕСТ»